

安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 056 號

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司

電話：(04) 2350 - 7780

地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

傳真：(04) 2350 - 6328

檢測數據告知明細表

委託單位：財團法人私立朝陽科技大學		專案編號：GE108F2852	
地 址：臺中市霧峰區吉峰東路168號		日 期：108年03月22日	
標準	檢測項目	最大限值	
飲用水	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點 數據單位	大腸桿菌群	備 註
		CFU/100mL	
1	學生社團辦公室-東側	<1	合格
2	一宿11F-西側	<1	合格
3	一宿11F-東側	<1	合格
4	一宿2F-西側	2	合格
5	教學大樓8F	<1	合格
6	設計大樓2F	<1	合格
7	設計大樓4F	<1	合格
8	管理大樓2F	<1	合格
9	管理大樓10F靠圖書館	<1	合格
10	圖書館2F	<1	合格
11	人文大樓6F-女廁	<1	合格
12	人文大樓2F-男廁	<1	合格
13	幼稚園1F-廚房外	<1	合格
14	資訊大樓3F	<1	合格
15	理工大樓7F-東棟	<1	合格
16	體育館1F	<1	合格
17	理工大樓5F-東棟	<1	合格
18	行政大樓5F-男廁	<1	合格
19	行政大樓5F-女廁	<1	合格
20	第四宿舍103前-左	<1	合格
21	第三宿舍A棟2F	<1	合格
22	第三宿舍C棟2F	<1	合格
23	第三宿舍D棟2F	<1	合格
24	第三宿舍B棟1F	<1	合格



連絡人：陳本誠，分機217